



Утверждаю  
Директор МБОУ СШ № 45  
Л.В.Елькина

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№**

г. Архангельск

" 19 " октября 2020 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 45»
- 1.2. Адрес объекта **163071 г. Архангельск, ул. Садовая, 61**. 3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 8300,4 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка: **да**; **общая площадь земельного участка – 20984 кв. м, площадь земельного участка, свободного от построек- 17846 кв. м**
- 1.4. Год постройки здания **1992**, последнего капитального ремонта – **нет**;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущий ремонт школы- 2021 год, дата капитального ремонта не установлена**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 45»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 163071 г. Архангельск, ул. Садовая, 61.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительные образовательные услуги.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети,

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития **нет**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **825**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **нет**

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Городской автобус № 5 до остановки ул. Гайдара,

Городской автобус № 54 до остановки " Диета "

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **300 м ( ул.Гайдара )**

**750 м ( ост. Диета )**

3.2.2 время движения (пешком): **10 - 15 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да,**

3.2.4 Перекрестки: **регулируемые;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет,**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВДН и ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВДН

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон



№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И ( О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И ( О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И ( О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И ( Г, У) ВДН (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,У) ДУ-И (Г,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, С, Г, У)

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; временно недоступным для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями** необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** требуется установка нормативных поручней на лестницах.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит **условную доступность объекта**; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях



движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута **полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.**

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

**Территория, прилегающая к зданию (участок):**

отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функции, устранить неровности дороги); снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места отдыха (установить скамейки), выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами.

**Вход (входы) в здание:**

установить пандус на высоту входной площадки главного входа(придерживаться требований п. 4.1.14 СП 59.13330.2012);установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9м. п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012); увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см.(входные двери); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, предусмотреть смотровые панели.

**Путь (пути) движения внутри здания:**

установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц;для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов (не более 1.4см.).

**Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):**

в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах.

**Санитарно-гигиенические помещения:**

оборудовать на каждом этаже школы по две (женскую/мужскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д); оборудовать поручнями одну раковину у столовой зоны (п. 5.3 СП 59.13330.2012).

**Система информации на объекте:**

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

#### 4. Управленческое решение



#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт ,
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт ,
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт ,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт ,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт ,
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт ,
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт ,
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт ,

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения частичных работ: июль-август 2021 года в рамках исполнения программы доступности объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДУ-И (О, У, С, Г), ДУ-И (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

---

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: **требуется**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): **требуется**

4.4.3. **техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); **требуется**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **требуется;**

4.4.6. \_\_\_\_\_ другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности  
Архангельской \_\_\_\_\_ области

\_\_\_\_\_ (наименование сайта, портала)